



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AB67.B01939

Срок действия с 06.07.2012 по 05.07.2015

№ 0540146

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11AB67.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРТИФ-ТЕСТ".
121351, г. Москва, ул. Ярцевская, д. 20, корп. 1, тел. (499) 346-37-15, E-mail info@sertif-test.ru.

ПРОДУКЦИЯ Кабель силовой, не распространяющий горение, с медными жилами, с числом жил от 1 до 5, сечением жил от 1,5 мм² до 25,0 мм², с изоляцией и оболочкой из безгалогенных полимерных композиций с низким дымо- и газовыделением, на напряжение переменного тока до 1,0 кВ, марок:ППГнг(А)-HF, ППГЭнг(А)-HF, выпускаемый по ТУ 3521-009-53930360-2012.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

35 2100

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 53769-2010 (Пп. 4.4, 4.5, 4.6, 5.2.1.1, 5.2.1.3 (кроме проверки минимальной массы 1 метра токопроводящей жилы), 5.2.1.4, 5.2.1.5, 5.2.1.7-5.2.1.11, 5.2.1.12 (кроме проверки прочности при разрыве и относительного удлинения при разрыве внутренней оболочки), 5.2.1.13-5.2.1.17, 5.2.2.1, 5.2.2.2, 5.2.2.5, 5.2.3, 5.2.5.1 табл. 11 (пп. 1-5), 5.2.5.2 табл. 12 (пп. 1, 2, 4), 5.2.5.3, 5.2.7.2, 5.2.7.3)

код ТН ВЭД России:

8544 49 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗАО «СПКБ Техно»

ИНН 5036043550.

Адрес: 142100, Московская область, г.Подольск, ул.Бронницкая, д.5.

Телефон (4967) 69-98-96, (495) 505-68-50, 780-65-15, (499) 929-86-75, факс (495) 505-68-50, 780-65-15, (499) 929-86-75.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ЗАО «СПКБ Техно»

ИНН 5036043550.

Адрес: 142100, Московская область, г.Подольск, ул.Бронницкая, д.5.

Телефон (4967) 69-98-96, (495) 505-68-50, 780-65-15, (499) 929-86-75, факс (495) 505-68-50, 780-65-15, (499) 929-86-75.

НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний № 791-189 от 04.07.2012 г. ЗАО ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ "ТИБР", рег. № РОСС RU.0001.21МЛ44 от 08.04.2011.

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям стандартов ИСО 9001:2008 № РОСС RU.ИСО4.К00329 от 27.04.2012 г., выданного органом по сертификации систем менеджмента качества "РОСТЕСТ-МОСКВА"

Сертификата соответствия техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности № С-RU.ПБ05.В.02721 от 21.05.2012г. по 20.05.2017г., выданного ОС "ПОЖПОЛИСЕРТ" рег. № ТРПБ. RU.ПБ05 выдан 25.08.2010г. МЧС России.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Место нанесения знака соответствия: Знак соответствия по ГОСТ Р 50460-92 наносится на упаковку изделия и (или) в сопроводительную документацию.

Схема сертификации: 5а.



Руководитель органа

подпись

В. Бозкурт

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А.Е. Шипалова

инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации