

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ05.В.03329
(номер сертификата соответствия)

ТР 0668782
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ЗАО "ЭСПКБ" Техно". Адрес: РФ, 142103, Московская обл., г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 5, тел./факс: 8(495) 505-68-50. ОГРН: 1045007201216, ИНН: 5036058483.
(наименование и место нахождения заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗАО "СПКБ Техно". Адрес: РФ, 142100, Московская обл. г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 5, тел./факс: 8(4967) 69-98-96, 8(495) 505-68-50, e-mail: spkb@spkb.ru. ОГРН: 1035007202097.
(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ПОЖНОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ"
(наименование и местонахождение органа по сертификации) 129226 г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел. (495) 995-10-26, факс (495) 995-10-26. ОГРН: 1037739013355. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ05 выдан МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Кабель монтажный, не распространяющий горение, парной скрутки, с одножильными токопроводящими жилами, с числом пар жил от 1 до 10 включительно, с сердечник медных жил от 0,2 мм² до 2,5 мм², на напряжение переменного тока до 300 В включительно, с изоляцией и оболочкой из полимерной композиции не содержащей галогенов с низким дымо- и газовыделением, изготовленный по ТУ 3581-004-53930360-2010, марка М, приложение бланк №0155375. Серийный выпуск.
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ) Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности ГОСТ Р 53315-2009 (п.п. 5.3, 5.5, 5.6, 5.7) (показатели пожарной опасности: ПРПП 1б, ПД 1, ППДМ 2, ПКА 1). Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени ГОСТ ИСО 60332-3-22-2011, категория А. Измерение плотности дыма при горении кабелей в заданных условиях ГОСТ ИСО 61034-2-2011. Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20). Испытания материалов конструкция кабелей при горении ГОСТ ИСО 60754-2-2011.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протоколы испытаний №М04222-ТР от 20.03.2013, №С045-ТР от 10.04.2013, ИЦ ПБ "Пожполитест", рег. № ТРПБ.RU.ИН12 от 25.08.2010, адрес: 129226 г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008) №РОСС RU.ИСО4.К00329 от 27.04.2012, на систему менеджмента качества применительно к проектированию, разработке, производству и поставке кабельной продукции. ОС систем менеджмента качества «РОСТЕСТ-МОСКВА», Россия, 117418, г. Москва, Нахимовский проспект, 31, №РОСС RU.0001.13ИС04. Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации. Схема сертификации: 5е.
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 10.04.2013 по 09.04.2018



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

(подпись) А.Н. Аксенов

Эксперт (эксперты)

(подпись) А.В. Трошин

код ОК 005 (ОКП)
35 8100

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
8544 49

