



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.АЮ64.В.01711

Серия RU № 0316820

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** продукции и услуг «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт».

Место нахождения: 129226, Российская Федерация, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, дом 12а. Фактический адрес: 129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Щепкина, дом 47, стр.1. Телефон: (495) 995-10-26, Факс: (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Закрытое акционерное общество «ЭСПКБ Техно». ОГРН: 1045007201216. Место нахождения: 142103, Россия, Московская область, г. Подольск, ул. Бронницкая, д.5. Фактический адрес: 142103, Россия, Московская область, г. Подольск, ул. Бронницкая, д.5. Телефон: 84955056850. Факс: 84955056850. Адрес электронной почты: spkb@spkb.ru.**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Закрытое акционерное общество «СПКБ Техно». Место нахождения: 142103, Россия, Московская обл., г. Подольск, ул. Бронницкая, д.5. Фактический адрес: 142103, Россия, Московская обл., г. Подольск, ул. Бронницкая, д.5.**ПРОДУКЦИЯ** Кабели силовые, огнестойкие, не распространяющие горение, с медными жилами сечением от 1,5 мм<sup>2</sup> до 35 мм<sup>2</sup>, с термическим барьером из слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, с числом жил из ряда: (1, 2, 3, 4, 5), предназначенный для передачи и распределения электрической энергии в стационарных электротехнических установках на напряжение до 1 кВ включительно переменного тока частотой 50 Гц, марок: ВВнг(А)-FRLS, экранированные - ВВгЭнг(А)-FRLS, бронированные - ВВШнг(А)-FRLS, изготовленные по ТУ 16.К71-337-2004. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8544 49 910 8

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протоколы испытаний №№1/383 от 01.11.2016 г., 1/384 от 02.11.2016 г., 2/М1110-ТС от 23.11.2016 г., Испытательный центр «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», аттестат аккредитации № RA.RU.21АД12 от 21.08.2015

Акт №1729/АО от 21.10.2016 г., о результатах анализа состояния производства Орган по сертификации продукции и услуг «Полисерт» АНО «Электросерт». 129226, Российская Федерация, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12а. Аттестат аккредитации № RA.RU.10АЮ64

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Срок хранения при температуре от минус 50 °С до плюс 50 °С на открытых площадках не более 2 лет, под навесом не более 5 лет, в закрытых помещениях не более 7 лет. Срок службы не менее 30 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ с 28.11.2016 ПО 27.11.2021 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

28.11.2016

ПО

27.11.2021

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

А.И. Мальцев  
(инициалы, фамилия)А.В. Трошин  
(инициалы, фамилия)