



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.AЮ64.B.01454

Серия RU № 0099324

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ "ПОЛИСЕРТ" АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ".** Российская Федерация, 129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 47, строение 1. Телефон (495) 995-10-26, факс (495) 995-10-26, адрес электронной почты info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10AЮ64 выдан 21.07.2015 Федеральной службой по аккредитации.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Закрытое акционерное общество "ЭСПКБ "Техно". ОГРН: 1045007201216. Место нахождения и фактический адрес: 142103, Московская обл., г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 5, тел.: /факс: (495) 505-68-50, E-mail: spkb@spkb.ru, фактический адрес: 142103, Московская обл., г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 5., Российская Федерация.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Закрытое акционерное общество "СПКБ Техно". Место нахождения и фактический адрес: 142100, Московская обл. г. Подольск, ул. Бронницкая., д. 5, фактический адрес: 142103, Московская обл., г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 5., Российская Федерация.

**ПРОДУКЦИЯ** Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения, с медными жилами сечением от 1,5 мм<sup>2</sup> до 50 мм<sup>2</sup>, с числом жил от 1 до 5, в том числе экранированные, в том числе бронированные, в том числе в плоском исполнении, на номинальное напряжение переменного тока до 1 кВ включительно номинальной частотой 50 Гц, марок: ВВГнг(А)-LSLTx, ВВГЭнг(А)-LSLTx, ВВШвнг(А)-LSLTx, ВВГ-Пнг(А)-LSLTx, ВВГЭ-Пнг(А)-LSLTx; огнестойкие марок: ВВГнг(А)-FRLSLTx, ВВГЭнг(А)-FRLSLTx, ВВШвнг(А)-FRLSLTx, ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx, ВВГЭ-Пнг(А)-FRLSLTx, изготовленные по ТУ 16-705.496-2011. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8544 49 910 8

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протоколы испытаний №№1/166-ТС от 20.07.2015 г, 1/172-ТС от 27.07.2015 г, Испытательный центр "Политест" АНО по сертификации "Электросерт", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21AЮ66 до 17.10.2016, адрес: 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, 12 а. Акт №1295/ТРТС от 06.11.2014 о результатах анализа состояния производства, орган по сертификации продукции «ПОЛИСЕРТ» АНО по сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ».

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Срок хранения при температуре от минус 50 °С до плюс 60 °С под навесом не более 5 лет. Срок службы более 30 лет. Схема сертификации: 1с.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 24.08.2015 ПО 23.08.2020 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

А.И. Мальцев  
(инициалы, фамилия)

(подпись)

А.В. Трошин  
(инициалы, фамилия)