



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.АЮ64.В.01322

Серия RU № 0099172

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ "ПОЛИСЕРТ" АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ". Российская Федерация, 129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 47. Телефон (495) 995-10-26, факс (495) 995-10-26, адрес электронной почты info@certif.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.10АЮ64 выдан 14.02.2011 Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

ЗАЯВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество "ЭСПКБ Техно". ОГРН: 1045007201216. Место нахождения и фактический адрес: 142103, Московская обл., г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 5, тел.: /факс: (495) 505-68-50, E-mail: spkb@spkb.ru, фактический адрес: 142103, Московская обл., г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 5., Российская Федерация.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество "СПКБ Техно". Место нахождения и фактический адрес: 142103, Московская обл. г. Подольск, ул. Бронницкая., д. 5, фактический адрес: 142103, Московская обл., г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 5., Российская Федерация.

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика с низким дымо- и газовыделением, с медными жилами сечением от 1,5 мм² до 50 мм², с числом жил из ряда: (1; 2; 3; 4; 5), в том числе экранированные, в том числе бронированные, в том числе в плоском исполнении, предназначенные для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках при номинальном переменном напряжении до 1кВ включительно, частотой 50 Гц, марок: ВВГнг(А)-LS, ВВГЭнг(А)-LS, ВВШнг(А)-LS, ВВГ-Пнг(А)-LS, ВВГЭ-Пнг(А)-LS, изготовленные по ТУ 16.К71-310-2001. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний №1/018-ТС от 05.02.2015, Испытательный центр "Политест" АНО по сертификации "Электросерт", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21АЮ66 до 17.10.2016. Акт №1295/ТРТС от 06.11.2014 о результатах анализа состояния производства, орган по сертификации продукции «ПОЛИСЕРТ» АНО по сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ».

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Срок хранения при температуре от минус 50 °С до плюс 50 °С под навесом не более 5 лет. Срок службы более 30 лет. Место нанесения единого знака обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза: на изделии, на щеке барабана или на ярлыке, прикрепленном к бухте или барабану, и в сопроводительной документации. Схема сертификации: 1с.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 06.02.2015 ПО 05.02.2020 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

А.И. Мальцев (инициалы, фамилия)

А.В. Трошин (инициалы, фамилия)