



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.AЮ64.B.01718

Серия RU № 0316825

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** продукции и услуг «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт».  
 Место нахождения: 129226, Российская Федерация, г. Москва, ул.Сельскохозяйственная, дом 12а.  
 Фактический адрес: 129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Щепкина, дом 47, стр.1. Телефон:  
 (495) 995-10-26, Факс: (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Аттестат аккредитации  
 № RA.RU.10AЮ64 от 21.07.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Закрытое акционерное общество «ЭСПКБ Техно». ОГРН: 1045007201216. Место нахождения:  
 142103, Россия, Московская область, г. Подольск, ул. Бронницкая, д.5. Фактический адрес: 142103, Россия,  
 Московская область, г. Подольск, ул. Бронницкая, д.5. Телефон: 84955056850. Факс: 84955056850.  
 Адрес электронной почты: spkb@spkb.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Закрытое акционерное общество «СПКБ Техно». Место нахождения: 142103, Россия,  
 Московская обл., г. Подольск, ул. Бронницкая, д.5. Фактический адрес: 142103, Россия, Московская обл.,  
 г. Подольск, ул. Бронницкая, д.5.

**ПРОДУКЦИЯ** Провод установочный, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика для электрических  
 установок, на номинальное напряжение переменного тока до 450/750 В включительно, не распространяющий  
 горение, одножильный, с медными жилами сечением от 0,50 мм<sup>2</sup> до 16 мм<sup>2</sup>, марок: ПуВ, ПуГВ,  
 изготовленный по ТУ 16-705.501-2010. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протоколы испытаний №1/390, 1/391, 1/392 от 09.11.2016 г.,  
 Испытательный центр «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», аттестат аккредитации  
 № RA.RU.21AD12 от 21.08.2015.

Акт №1729/АО от 21.10.2016 г., о результатах анализа состояния производства Орган по сертификации  
 продукции и услуг «Полисерт» АНО «Электросерт». 129226, Российская Федерация, г. Москва,  
 ул. Сельскохозяйственная, д. 12а. Аттестат аккредитации № RA.RU.10AЮ64

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Срок хранения при температуре от минус 50 °С до плюс 50 °С  
 на открытых площадках не более 2 лет, под навесом не более 5 лет, в закрытых помещениях не более 7 лет.  
 Срок службы не менее 30 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 06.12.2016 ПО 05.12.2021 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное  
 лицо) органа по сертификации

*(подпись)*

А.И. Мальцев  
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)  
 (эксперты (эксперты-аудиторы))

*(подпись)*

А.В. Трошин  
(инициалы, фамилия)