



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ TCRU C-RU.АЮ64.В.01506

Серия RU № **0316599**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** продукции и услуг "Полисерт" АНО "Электросерт". Место нахождения: 129226, Российская Федерация, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12а. Фактический адрес: 129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Щепкина, д. 47, стр.1. ОГРН: 1037739013355. Телефон: +7 (495) 995-10-26. Факс: +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015 г. выдан Федеральной службой по аккредитации.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Закрытое акционерное общество "ЭСПКБ "Техно", Адрес: 142103, Московская обл., г. Подольск, ул. Бронницкая, д.5, Российская Федерация., Фактический адрес: Адрес: 142103, Московская обл., г. Подольск, ул. Бронницкая, д.5, Российская Федерация., ОГРН: 1045007201216, Телефон: 84955056850, Факс: 84955056850, адрес электронной почты: spkb@spkb.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Закрытое акционерное общество "СПКБ Техно", Адрес: 142103, Московская обл., г. Подольск, ул. Бронницкая, д.5, Российская Федерация., Фактический адрес: Адрес: 142103, Московская обл., г. Подольск, ул. Бронницкая, д.5, Российская Федерация.

**ПРОДУКЦИЯ** Кабели силовые, не распространяющие горение, с медными жилами сечением от 1,5 мм<sup>2</sup> до 50 мм<sup>2</sup>, с числом жил от 1 до 5, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, в том числе экранированные, в том числе бронированные, в том числе в плоском исполнении, предназначенные для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках, на номинальное напряжение переменного тока до 1кВ включительно номинальной частотой 50 Гц, марок: ВВГнг(А), ВВГЭнг(А), ВБШвнг(А), ВВГ-Пнг(А), ВВГЭ-Пнг(А), изготовленные по ТУ 16-705.499-2010. Серийный выпуск  
КОД ТН ВЭД ТС 8544499108

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протоколы испытаний №1/042-ТС от 15.10.2015, №2/М086-ТС от 13.10.2015, Испытательный центр "Политест" АНО по сертификации "Электросерт", аттестат аккредитации № RA.RU.21АД12 от 21.08.2015. Акт №1295/ТРТС от 06.11.2014 о результатах анализа состояния производства, орган по сертификации продукции «ПОЛИСЕРТ» АНО по сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ».

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Срок хранения при температуре от минус 50°С до плюс 50°С под навесом не более 5 лет. Срок службы 30 лет

СРОК ДЕЙСТВИЯ с 19.10.2015

ПО 18.10.2020

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

*(подпись)*

Мальцев А.И.  
(инициалы, фамилия)

*(подпись)*

Трошин А.В.  
(инициалы, фамилия)