

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.AIO64.B.00652/26

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество «СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» (АО «СПКБ Техно»). Адрес места нахождения и адрес места осуществления деятельности: 142103, Россия, Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Бронницкая, дом 5А, строение 3, офис 1. ОГРН: 1035007202097. ИНН: 5036043550. Телефон: +7(499)929-86-75. Адрес электронной почты: spkb@spkb.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Электропровод» (АО «Электропровод»). Адрес места нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142103, Россия, Московская область, г. Подольск, ул. Бронницкая, дом 13а. ОГРН: 1035002951477. ИНН: 5016011529.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции и услуг «ПОЛИСЕРТ» Автономной некоммерческой организации по сертификации «Электросерт» (ОС «ПОЛИСЕРТ» АНО по сертификации «Электросерт»). Адрес места нахождения: 129226, Россия, г. Москва, муниципальный округ Ростокино вн. тер. г., ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, стр. 1. Адреса мест осуществления деятельности: 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, стр. 1; 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, стр. 7. ОГРН: 1037739013355. ИНН 7725081144. Телефон: +7 (495) 640-26-08. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.10AIO64 от 21.07.2015.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Кабель оптический огнестойкий, с оптическими модулями, с числом оптических волокон от 1 до 96, бронированный и без брони, марок: СП-ОКБнг(А)-FRHF, СП-ОКСнг(А)-FRHF, СП-ОКБнг(А)-FRHF, СП-ОКПнг(А)-FRHF – с оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А и не выделяющий коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении; СП-ОКБнг(А)-FRLSLTx, СП-ОКСнг(А)-FRLSLTx, СП-ОКПнг(А)-FRLSLTx – с оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3587-017-70464675-2015 «Кабели оптические огнестойкие. Технические условия».

Серийный выпуск

код ОКПД 2: 27.31.1

код ТН ВЭД ЕАЭС: 8544 70 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний №№ 1/0273 от 14.09.2026, 2/М318 от 11.09.2026, 2/М319 от 11.09.2026, ИЦ «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.21AД12.

Протокола испытаний № 174-2026 от 14.09.2026, ООО НИЦ «Кабель-Тест», РОСС RU.0001.21КБ32.

Акта о результатах анализа состояния производства № 00250/АА от 05.08.2026, ОС «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.10AIO64.

Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Хранение кабелей в упакованном виде на барабанах, катушках или в бухтах. Срок хранения при температуре от минус 50 °С до плюс 50 °С: под навесом не более 5 лет, в закрытых помещениях не более 7 лет. Хранение на открытых площадках не допускается. Срок службы: более 40 лет для кабелей исполнения «нг(А)-FRHF», более 30 лет для кабелей исполнения «нг(А)-FRLSLTx». Класс пожарной опасности: для кабелей исполнения «нг(А)-FRHF» - П16.1.1.2.1, для кабелей исполнения «нг(А)-FRLSLTx» - П16.1.2.1.2.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 17.09.2026 по 16.09.2031



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись) Далбинш Игорь Илгонович
(подпись) Варлаков Евгений Олегович
(подпись) Афанасьев Олег Геннадьевич

Далбинш Игорь Илгонович
(фамилия, имя, отчество
последнее при наличии)

Варлаков Евгений Олегович
(фамилия, имя, отчество
последнее при наличии)

Афанасьев Олег Геннадьевич
(фамилия, имя, отчество
последнее при наличии)