ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ34.В.00001/19

Серия RU № 0161071

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ». Адрес местонахождения: 109428, Россия. г. Москва, Рязанский проспект, дом 10, стр. 2, офис 412, ОГРН: 5087746009489. Телефон: +7 (495) 740-43-61. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации

ЗАЯВИТЕЛЬ Уполномоченное изготовителем лицо Акционерное общество «ЭСПКБ «Техно». ОГРН: 1045007201216. Юридический адрес: 142100, Россия, Московская область, город Подольск, улица Бронницкая, дом 5, нежилое здание (цех нестандартного оборудования), офис 6. Фактический адрес: 142103, Россия, Московская область, город Подольск, улица Бронницкая, дом 5. Телефон: 8(4967)699896. Факс: 8(495)5056850. Адрес электронной почты: spkb@spkb.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество «СПКБ Техно». Юридический и фактический адрес: 142103, Россия, Московская область, город Подольск, улица Бронницкая, дом 5.

ПРОДУКЦИЯ Кабель огнестойкий для систем пожарной и охранной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией и передачи данных, не распространяющий горение, парной или пучковой скрутки, с медными одиопроволочными токопроводящими жилами сечением от 0,2 мм² до 2,5 мм², с числом жил (пар) до 37, в том числе с дополнительным огнестойким барьером, с экраном или без него, на напряжение до 300 В включительно переменного тока частотой 50 Гц, изготовленный по ТУ 3581-006-53930360-2010, марок:
КПСнг(А)-FRLS, КПСЭнг(А)-FRLS, КПССнг(А)-FRLS, КПСЭСнг(А)-FRLS – с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением;
КПСнг(А)-FRHF, КПСЭнг(А)-FRHF, КПССнг(А)-FRHF, КПСЭСнг(А)-FRHF – с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, с оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов. Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
Протоколы испытаний №№401364, 401365 от 16.05.2019 г. ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ». Испытательный центр продукции по физическим показателям. Аттестат аккредитации № RA.RU.21А365 от 11.04.2016 г. Выдан Федеральной службой по аккредитации.
Протокол испытаний №105С-2019 от 16.05.2019 г. Общество с ограниченной ответственностью Испытательный Центр «Оптикэнерго».
Аттестат аккредитации №RA.RU.21КБ29 от 05.05.2016 Выдан Федеральной службой по аккредитации.
Протоколы испытаний №№ С-14/05-2019, С-15/05-2019 от 20.05.2019 г. ИЦ ООО «НТЦ «ПОЖ- АУДИТ».
Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН.24 от 15.05.2015 г. в качестве испытательного центра Федеральной службой по аккредитации
Акт о результатах анализа состояния производства №069ЕАС-19 от 22.03.2019 г. Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ». Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Срок хранения при температуре от минус 50°С до плюс 50°С под навесом не более 5 лет, в закрытых помещениях не более 7 лет. Условия эксплуатации: от минус 50°С до плюс 70°С для кабелей исполнения «нг(А)-FRLS», от минус 60°С до плюс 90°С для кабелей исполнения «нг(А)-FRHF». Срок службы: более 30 лет для кабелей исполнения «нг(А)-FRLS», более 40 лет для кабелей исполнения «нг(А)-FRHF». Класс пожарной опасности для кабелей исполнения «нг(А)-FRLS» – П16.1.2.2.2; для кабелей исполнения «нг(А)-FRHF» – П16.1.1.2.1. ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» статья 4. Программа испытаний кабелей, изготовленных по ТУ 3581-006-53930360-2010

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 20.05.2019 г. **ПО** 19.05.2024 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Сорокин Виктор Николаевич (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Трошин Анатолий Васильевич (Ф.И.О.)

ОБРАЗЕЦ

АО «Опцион», Москва, 2019 г., «Б». Лицензия № 05-05-08/003 ФНС РФ. ТЗ № 62. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru