



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ34.В.00188/22

Серия **RU** № **0396857**



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ». Место нахождения: 109428, Россия, г. Москва, Рязанский проспект, дом 10, стр. 2, офисы: 411, 412, 413, 414. ОГРН: 5087746009489. Адрес места осуществления деятельности: 109428, Россия, г. Москва, Рязанский проспект, дом 10, стр. 2, офисы: 411, 412, 413, 414. Почтовый адрес: 109456, Россия, г. Москва а/я 4. Тел.: +7 (495) 740-43-61. Адрес электронной почты: info@pozhaudit.ru. Регистрационный номер № ТРПБ.RU.ПБ34 от 14.05.2015.

ЗАЯВИТЕЛЬ Уполномоченное изготовителем лицо: Акционерное общество «ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО «ТЕХНО» (АО «ЭСПКБ «ТЕХНО»). ОГРН: 1045007201216. ИНН 5036058483. Место нахождения: 142100, Россия, Московская область, г. Подольск, ул. Бронницкая, дом 5, нежилое здание (цех нестандартного оборудования), офис 6. Телефон: 8(499)9298675. Факс: 8(495)5056850. Адрес электронной почты: spkb@spkb.ru. Адрес места осуществления деятельности: 142103, Россия, Московская область, г. Подольск, ул. Бронницкая, дом 5. Телефон: 8(499)9298675. Факс: 8(495)5056850. Адрес электронной почты: spkb@spkb.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» (АО «СПКБ Техно»). ОГРН: 1035007202097. 142100, Россия, Московская область, г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 5, нежилое здание (цех нестандартного оборудования), офис 1.

ПРОДУКЦИЯ Провод соединительный марки ПРКС, не распространяющий горение при одиночной прокладке, с медными токопроводящими жилами сечением от 0,75 мм² до 16 мм², с числом жил от 1 до 5, с изоляцией и оболочкой из кремнийорганической резины, предназначенный для присоединения электрических машин и электроприборов промышленного и бытового назначения, на номинальное напряжение 380 В и 660 В переменного тока частотой до 400 Гц, изготовленный по ТУ 16.К71-379-2007. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы испытаний №№ 117С-2022, 118С-2022 от 25.04.2022, ООО Испытательный Центр «Оптикэнерго». Аттестат аккредитации № RA.RU.21КБ29 от 05.05.2016.

Акт о результатах анализа состояния производства № 056-22 от 21.03.2022 ОС ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34 от 14.05.2015. Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Срок хранения при температуре от минус 50 °С до плюс 50 °С: под навесом не более 5 лет, в закрытых помещениях не более 7 лет. Срок службы: более 20 лет. ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования». ГОСТ 26445-85 (п. 2.4.2, 2.5.3, 4.5.1). ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411 п.п. 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, абз. 4, 2.5.1, 2.5.4, 2.6.1, табл. 5, п.п. 1-3). ГОСТ Р 54429-2011 (п. 5.2.1.12). ГОСТ 18690-2012 (п. 3.3.2). ГОСТ 31565-2012 (п. 5.2) ПРГО 1. ГОСТ IEC 60332-1-2-2011. Программа испытаний кабелей, изготовленных по ТУ 16.К71-379-2007. Класс пожарной опасности – О1.8.2.5.4.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 08.06.2022 **ПО** 07.06.2027 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Гасриэлян Гурген Станиславович (Ф.И.О.)

Трошин Анатолий Васильевич (Ф.И.О.)