ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ34.В.00013/20

Серия RU № 0161083

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ». Адрес местонахождения: 109428, Россия. г. Москва, Рязанский проспект, дом 10, стр. 2, офисы: 411, 412, 413, 414. ОГРН: 5087746009489. Почтовый адрес: 109456, Россия. г. Москва, а/я 4. Телефон: +7 (495) 740-43-61. Адрес электронной почты: info@pozhaudit.ru. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Уполномоченное изготовителем лицо Акционерное общество «ЭСПКБ «ТЕХНО». Юридический адрес: 142100, Россия, Московская область, город Подольск, улица Бронницкая, дом 5, нежилое здание (цех нестандартного оборудования), офис 6. Фактический адрес: 142103, Россия, Московская область, город Подольск, улица Бронницкая, дом 5. ОГРН: 1045007201216. Телефон: +7 (499) 929-86-75, +7 (495) 505-68-50. Адрес электронной почты: spkb@spkb.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «СПКБ Техно». Юридический адрес: 142100, Россия, Московская область, город Подольск, улица Бронницкая, дом 5, нежилое здание (цех нестандартного оборудования), офис 1. Фактический адрес: 142103, Россия, Московская область, город Подольск, улица Бронницкая, дом 5. ОГРН: 1035007202097.

ПРОДУКЦИЯ

Кабель силовой огнестойкий, не распространяющий горение, с медными жилами сечением от 1,5 мм² до 35 мм², с термическим барьером из слюдосодержащей ленты, с числом жил от 1 до 5, с изоляцией из полимерных композиций, не содержащих галогенов, или из сшитой композиции полиэтилена, с оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, в том числе экранированный, в том числе в плоском исполнении, предназначенный для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках при номинальном переменном напряжении 0,66 и 1кВ частотой до 100 Гц, изготовленный по ТУ 16.К71-339-2004, марок: ППГнг(А)-FRHF, ППГ-Пнг(А)-FRHF, ППГЭнг(А)-FRHF, ПвПГнг(А)-FRHF, ПвПГ-Пнг(А)-FRHF, ПвПГЭнг(А)-FRHF. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний № 310С-2020 от 07.10.2020 г, № 324С-2020 от 21.10.2020 г, ИЦ ООО ИЦ «Оптикэнерго», аттестат аккредитации №RA.RU.21КБ29 от 05.05.2016, внесен в реестр в качестве испытательного центра Федеральной службой по аккредитации. Протокол испытаний № С-6/10-2020 от 19.10.2020 г., ИЦ ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН24 от 15.05.2015 г., внесен в реестр в качестве испытательного центра Федеральной службой по аккредитации. Акт о результатах анализа состояния производства № 046/181/ЕАЭС-20 от 20.08.2020 г. ОС ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34 от 14.05.2015 г. Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия и сроки хранения: Срок хранения при температуре от минус 50 °С до плюс 50 °С под навесом не более 5 лет, в закрытых помещениях не более 7 лет. Условия эксплуатации: в соответствии с эксплуатационной документацией. Срок службы: более 30 лет. Класс пожарной опасности: П1б.1.1.2.1. ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» статья 4. Программа испытаний кабелей, изготовленных по ТУ 16.К71-339-2004.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 29.10.2020 г. **ПО** 28.10.2025 г. **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Сорокин Виктор Николаевич (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Трошин Анатолий Васильевич (Ф.И.О.)

АО «Спецтехнорг», Москва, 2019 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ № 62. Тел.: (495) 726-47-42, www.opc.on.ru